

## Komunikat z dnia 30.11.2023 r. w sprawie warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ozorkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu informuje, że w próbkach wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ozorków zaopatrującego miasto Ozorków oraz wsie Śliwniki, część Cedrowic, Bibianów, Konstantki, część Kowalewic, pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 27.11.2023 r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach <10 jtk w 100 ml wody. W badanej wodzie wykuczono obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków tj. wskaźników zanieczyszczenia kałowego.

### Woda jest warunkowo przydatna do spożycia.

W związku z powyższym prowadzona będzie dezynfekcja wody.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się przegotowywanie wody służącej do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

### Uwaga:

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sflukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.

